

AV. MANOEL RIBAS



AS PORTAS DE ENTRADA DE CORRER DEVERÃO PERMANECER ABERTAS DURANTE TODA UTILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

LEGENDA	
LUMINÂNCIA	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ROTA DE FUGA	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
INST. ELÉTRICA	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
EXTINTORES PORTÁTEIS	EXTINTOR CARGA D'ÁGUA
	EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO BC

NOTA

ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI OS EQUIPAMENTOS MÓVEIS, FIXOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA COM A MESMA CAPACIDADE OU DIMENSÃO:

- EXTINTORES
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A: 03 UNIDADES
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC - 20 B.C: 03 UNIDADES

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:

- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COMUM: 6 UNIDADES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	
PISOS	
TODOS OS AMBIENTES - CERÂMICA / CIMENTO QUEIMADO	CLASSE I
PAREDES (ACABAMENTO/REVESTIMENTO)	
SAGUÃO, DETRAN, COMÉRCIO, ACESAP, VENDA DE PASSAGENS E DEMAIS ÁREAS DE TRABALHO - TINTA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA / VERNIZ SOBRE CERÂMICA	CLASSE II-A
BANHEIROS E LAVANDERIA - CERÂMICA	CLASSE I
TETO	
TODOS OS AMBIENTES - TINTA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA	CLASSE II-A
OBSERVAÇÃO: DEVERÃO SER ASSEGURADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA A INCOMBUSTIBILIDADE DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO EMPREGADOS NAS PAREDES E TETO DA ESCADA DEVIDO A ISENÇÃO DE TRRF CONFORME A.2.3.8 DA NPT 008.	

IMPORTANTE

- TRRF DA EDIFICAÇÃO IGUAL A 60 MINUTOS;
- DEVEM SER DISTRIBUÍDOS EM LOCAIS VISÍVEIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUADROS DE AVISO OU SIMILAR, SINALIZANDO A EXISTÊNCIA DA BRIGADA DE INCÊNDIO E INDICANDO SEUS INTEGRANTES COM SUAS RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
OBRANDEREÇÃO		
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL EM ALVENARIA AVENIDA PAULO CESAR GUERREIRO ABRÃO X AVENIDA MANOEL RIBAS		
ÁREA	502,41 m²	Ocupação SERVIÇOS PROFISSIONAIS LOCAIS DE MANUTENÇÃO DE PÚBLICO
PRANCHAS	CONTEÚDO DA PRANCHA	
03 / 04	PLANTA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA / CNPJ: 76.167.733/0001-87	
ESCALA	1:75	RESPONSÁVEL TÉCNICO NAYARA ANDRADE MAJORSKY / CAU: 467.374-9
		DATA 14/03/2016